

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15
имени Николая Дмитриевича Егорова
станции Засовской
муниципального образования Лабинский район
ИНН 2314006166
ОГРН 1022302351598
ОКПО 53417226, ОКВЭД 80.21
352531, Краснодарский край,
Лабинский район, станция Засовская
улица Советская, 13
тел. 8 (86169) 7-84-87

От 16.03.2016 № 9

Начальнику отдела надзорной
деятельности Лабинского района
Кириленок В.В.

Директора МОБУ СОШ № 15
имени Н.Д.Егорова
Тишковой Е.М.

Администрация МОБУ СОШ № 15 им. Н.Д.Егорова станции Засовской информирует Вас о том, что Ваше Представление № 26/21 от 24 февраля 2016 года по административному нарушению в области пожарной безопасности на Тишкову Е.М. и Представление № 26/22 от 24 февраля 2016 года по административному нарушению в области пожарной безопасности на МОБУ СОШ № 15 им. Н.Д.Егорова станции Засовской Лабинского района составленные главным специалистом отдела НД Лабинского района майором вн. службы Карачинцевым В.А., рассмотрено на совещании при директоре коллективом школы.

Школа не имеет возможности выполнить данные пункты Представлений из за отсутствия финансирования:


1. Пожарный водоем, расположенный на территории школы находится в неисправном состоянии.
2. Отсутствует ограждение на кровле здания школы (Здание Лит. «А») в соответствии с ГОСТ 25772.

На имя начальника управления образования Захарина А.В. направлено письмо о выделении денежных средств на выполнение данных Представлений. (Копии прилагаются).

Директор



Е.М.Тишкова



получ. 16.03.2016

Муниципальное
образовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №15 им.Н.Д.Егорова
муниципального образования
Лабинский район
«МОБУ СОШ № 15 им.Н.Д.Егорова
станции Зассовской Лабинского района»
ИНН 2314006166
ОГРН 1022302351598
ОКПО 53417226, ОКВЭД 80.21
352531, ст.Зассовская
ул.Советская, 13
тел.7-84-87

16.03.16г № 8

Начальнику УО МО Лабинский район
Захарину А.В.

Директора МОБУ СОШ № 15 им.Н.Д.Егорова
станции Зассовской Лабинского района
Тишковой Е.М

На основании Представлений № 26/21 от 24 февраля 2016 года и № 26/22 от 24 февраля 2016 года ОНД Лабинского района по устранению административных нарушений в области пожарной безопасности (Ксерокопии прилагаются), ввиду больших материальных затрат, из-за отсутствия денежных средств школа не может выполнить данные мероприятия:

- Представление № 26/21, Представление № 26/22 «Пожарный водоем, расположенный на территории школы находится в неисправном состоянии»;
- Представление № 26/21, Представление № 26/22 « Отсутствует ограждение на кровле здания школы».

Администрация МОБУ СОШ № 15 им.Н.Д.Егорова станции Зассовской просит Вас выделить денежные средства на устранение административных нарушений в области пожарной безопасности.

Директор



Тишкова

Е.М.Тишкова

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН	
Вх. №	
от	16. 03 2016

Муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №15 им.Н.Д.Егорова
муниципального образования
Лабинский район
«МОБУ СОШ № 15 им.Н.Д.Егорова
станции Зассовской Лабинского района»
ИНН 2314006166
ОГРН 1022302351598
ОКПО 53417226, ОКВЭД 80.21
352531, ст.Зассовская
ул.Советская, 13
тел.7-84-87
от 05.09.2016 г № 46

Начальнику УО МО Лабинский район
Захарину А.В.

Директора МОБУ СОШ № 15
им. Н.Д.Егорова станции Зассовской
Тишковой Е.М

Информация

о проделанной работе по ремонту пожарного водоема в МОБУ СОШ № 15
имени Н.Д.Егорова
станции Зассовской Лабинского района

С 2008 года пожарный водоем на территории МОБУ СОШ № 15 имени
Н.Д.Егорова станции Зассовской находится в неисправном состоянии.

28 августа 2009 года был произведен своими силами ремонт пожарного
водоема и составлен акт от 28.08.2009 года представителем пожарной части
о совместной проверке противопожарных водоисточников об исправном
состоянии пожарного водоема и на 50% заполнен водой.

Через некоторое время пожарный водоем не стал держать воду. В период
с 2008 по 2016 годы школа своими силами производит ремонт пожарного
водоема, но он так и не держит воду в водоеме

Из-за отсутствия финансирования и специалиста по ремонту МОБУ
СОШ № 15 им.Н.Д.Егорова станции Зассовской не могла выполнить
ремонтные работы. В управление образования с 2008 года были направлены
письма о выделении денежных средств на ремонт пожарного водоема.

В настоящее время подана заявка «ООО Проектная компания» на имя
Пойда А.Г. на изготовление проектной документации на ремонт пожарного
водоема.

Директор



Е.М.Тишкова