



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар ул. Мира, 56 тел. 268-41-91 e-mail: ugpn_kkrai@mail.ru, http://www.ugpn-kk.ru
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лабинского района
Мира ул., д.109-А, г. Лабинск, 352500
т/факс 3-14-16 тел. доверия 8-861-268-64-40 и 8-863-240-66-10

Предписание № 18/1/2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному бюджетному учреждению средней общеобразовательной
школе № 15 имени Николая Дмитриевича Егорова станицы Зассовской муниципального
образования Лабинский район

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.д.

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Лабинского района № 18 от « 08 » 02 2017 года,
(наименование органа ГПП)

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
14 ч. 00 мин. « 13 » февраля 2017 г. по 15 ч. 00 мин. « 13 » февраля 2017 г.;
14 ч. 30 мин. « 14 » февраля 2017 г. по 15 ч. 30 мин. « 14 » февраля 2017 г.

проведена проверка старшим дознавателем ОНД и ПР Лабинского района майором внутренней
службы Карачинцевым Валерием Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору
проводившего(их) проверку)

помещений, территории МОБУ СОШ № 15 имени Н.Д.Егорова станица Зассовской Лабинского
района расположенной по адресу: ст. Зассовская ул. Советская,13.

совместно с директором Тишковой Еленой Михайловной
наименование объекта надзора и его адрес
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Пожарный водоем, расположенный на территории школы находится в не исправном состоянии.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2018	

		утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390		
2.	Отсутствует ограждение на кровле здания школы (Здание Лит. «А») в соответствии с ГОСТ 25772.	СНиП 21-01-97* п.8.11.	01.02.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший дознаватель ОНД и ПР
Лабинского района
Карачинцев В.А.


(должность, фамилия, инициалы,
государственного инспектора по пожарному
надзору)

М.И.И.



« 11 » февраля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МОБУ СОШ № 15
имени Н.Д. Егорова станицы
Зассовской Лабинского района
Тишкова Е.М.

(должность, фамилия, инициалы,)

« 14 » февраля 2017 г.